安美謙德環保股份有限公司
Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號　　TEL :(04)2350-7780
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)　　FAX:(04)2350-6328

飲用水水源水質樣品檢驗報告

委託單位：大葉大學　　採樣時間：105 年 09 月 20 日 13 時 20 分
業　　別：學校　　收樣時間：105 年 09 月 20 日 17 時 25 分
樣品名稱：原水　　報告日期：105 年 10 月 03 日
樣品編號：F105092054-01　　聯 絡 人：陳 本 誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司　　專案編號：GE105F 8612
採樣地點：彰化縣大村鄉學府路168號　　報告編號：GE105F 019653

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	總菌落數	78	CFU/mL	NIEA E203.56B		-
*	大腸桿菌群	42	CFU/100mL	NIEA E230.55B	20000(具備消毒單元) 50(未具消毒單元)	
*	硝酸鹽氮	2.48	mg/L	NIEA W436.52C		10.0
*	砷	0.0007	mg/L	NIEA W434.54B		0.05
				以下空白		

備註：
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
2.檢驗項目有標示"＊"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"＊"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：
(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司
負 責 人：林孫斌
覆　　核
檢驗室主管：林劍紘

檢驗室 林劍紘

安美謙德環保股份有限公司

林孫斌

安美謙德環保股份有限公司
Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)
TEL :(04)2350-7780
FAX:(04)2350-6328

飲用水水源水質樣品檢驗報告

委託單位：大葉大學
業　　別：學校
樣品名稱：中水
樣品編號：F105092054-02
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司
採樣地點：彰化縣大村鄉學府路168號

採樣時間：105 年 09 月 20 日 13 時 25 分
收樣時間：105 年 09 月 20 日 17 時 25 分
報告日期：105 年 10 月 03 日
聯 絡 人：陳 本 誠
專案編號：GE105F 8612
報告編號：GE105F 019654

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	總菌落數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B		-
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	20000(具備消毒單元) 50(未具消毒單元)	
				以下空白		
				以下空白		

備註：
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 何靜文(GEI-01)
2.檢驗項目有標示"＊"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"＊"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：
(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司
負 責 人：林孫斌
覆　　核
檢驗室主管：林劍紘 105.10.3

檢驗室主任 林劍紘
安美謙德環保股份有限公司
林孫斌

安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

檢測數據告知明細表

委託單位： 大葉大學			專案編號 GE105F8611	
地　　址： 彰化縣大村鄉學府路168號			採樣日期：105年09月20日	
說　　明： 此次檢測數據均符合標準。		規定標準	檢測項目	最大限值
		飲用水	總菌落數	100 CFU/mL
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL

編號	採樣地點 / 數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
		CFU/mL	CFU/100mL	
1	工學大樓H302	<5	<1	合格
2	工學大樓H404	<5	<1	合格
3	工學大樓H403	28	<1	合格
4	工學大樓H604	40	<1	合格
5	工院餐廳	<5	<1	合格
6	大葉學舍外E1-103	<5	<1	合格
7	大葉學舍E1-401	<5	<1	合格
8	大葉學舍E1-501	13	<1	合格
9	四肯學舍E2-601	15	<1	合格
10	四肯學舍E2-202	<5	<1	合格
11	四肯學舍E2-501	5	<1	合格
12	體育館1F K101	<5	<1	合格
13	體育館2F K201	<5	<1	合格
14	業勤學舍E5-101	<5	<1	合格
15	業勤學舍E5-502	5	<1	合格
16	業勤學舍E5-602	<5	<1	合格
17	活動中心2F M201	<5	<1	合格
18	活動中心B2F M-B21	<5	<1	合格
19	設計大樓G202	<5	<1	合格
20	設計大樓G402	<5	<1	合格
21	設計大樓G502	<5	<1	合格
22	外語餐廳	<5	<1	合格
23	外語大樓J401	48	<1	合格

安美謙德環保科技股份有限公司 檢驗專用章 台中市西屯區工業38路210號之1

連絡人：陳本誠，分機217