安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

檢測數據告知明細表

委託單位： 大葉大學		專案編號 GE106F5965	
地　　址： 彰化縣大村鄉學府路168號		採樣日期：106年6月14日	
說　　明： 此次檢測數據均符合標準。	規定標準	檢測項目	最大限值
		大腸桿菌群	20000(具備消毒單元) 50(未具消毒單元)
		硝酸鹽氮	10 mg/L
		砷	0.05 mg/L

編號	採樣地點 / 數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	備註
		CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	
1	原水	18	<1	2.80	0.0005 (QDL=0.001)	合格
	以下空白					

安美謙德環保股份有限公司 檢驗專用章 台中市西屯區工業區38路210號

連絡人：陳本誠，分機217

安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

檢測數據告知明細表

委託單位： 大葉大學		專案編號 GE106F5965	
地　　址： 彰化縣大村鄉學府路168號		採樣日期：106年6月14日	
說　　明： 此次檢測數據均符合標準。	規定標準	檢測項目	最大限值
		大腸桿菌群	20000(具備消毒單元) 50(未具消毒單元)
		硝酸鹽氮	10 mg/L
		砷	0.05 mg/L

編號	採樣地點 / 數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	備註
		CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	
1	中水	80	<1	-	-	合格
	以下空白					

安美謙德環保股份有限公司 檢驗專用章 台中市西屯區工業區38路210號1樓之2

連絡人：陳本誠，分機217

安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

檢測數據告知明細表

委託單位：	大葉大學		專案編號 GE106F5964	
地　　址：	彰化縣大村鄉學府路168號		採樣日期：106年06月14日	
說　　明：	此次檢測數據均符合標準。	規定標準	檢測項目	最大限值
		飲用水	總菌落數	100 CFU/mL
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL

編號	採樣地點 / 數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
		CFU/mL	CFU/100mL	
1	業勤學舍E5-201	65	<1	合格
2	業勤學舍E5-301	<5	<1	合格
3	大葉學舍E1-104	18	<1	合格
4	體育館K-303	18	<1	合格
5	外語餐廳	48	<1	合格
6	管院B-501	<5	<1	合格
7	管院B-502	<5	<1	合格
8	管院B-402	<5	<1	合格
9	管院B-201	<5	<1	合格
10	管院B-102	<5	<1	合格
11	管院沐習坊B-B02	<5	<1	合格
12	活動中心M-301	<5	<1	合格
13	活動中心M-101	<5	<1	合格
14	行政A-101	<5	<1	合格
15	樂群學舍 E6-301	<5	<1	合格
16	樂群學舍 E6-401	<5	<1	合格
17	樂群學舍 E6-501	<5	<1	合格
18	樂群學舍 E6-601	<5	<1	合格
19	樂群學舍 E6-701	<5	<1	合格
20	工學大樓餐廳	<5	<1	合格
21	產學大樓P-501	<5	<1	合格
22	工學大樓H-801	<5	<1	合格
23	工學大樓H-603	<5	<1	合格

連絡人：陳本誠，分機217

安美謙德環保股份有限公司 檢驗專用章 台中市西屯區工業區38路210號7樓之1