eurofins

安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第 056 號

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司　　電話：(04) 2350 - 7780

地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1　　傳真：(04) 2350 - 6328

# 檢測數據告知明細表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委託單位： 大葉大學 | | | 專案編號 GE108F11291 | |
| 地　　址： 彰化縣大村鄉學府路168號 | | | 採樣日期：108年9月11日 | |
| 說　　明： 此次檢測數據均符合標準。 | | 規定標準 | 檢測項目 | 最大限值 |
| | | 飲用水 | 總菌落數 | 100 CFU/mL |
| | | | 大腸桿菌群 | 6 MPN/100mL |

| 編號 | 採樣地點 / 數據單位 | 總菌落數 CFU/mL | 大腸桿菌群 MPN/100mL | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工學大樓5F H-504 | <5 | <1 | 合格 |
| 2 | 工學大樓3F H-304 | <5 | <1 | 合格 |
| 3 | 工學大樓3F H-303 | <5 | <1 | 合格 |
| 4 | 工學大樓2F H-202 | <5 | <1 | 合格 |
| 5 | 大葉學舍1F E1-104 | 85 | <1 | 合格 |
| 6 | 大葉學舍3F E1-301 | <5 | <1 | 合格 |
| 7 | 大葉學舍4F E1-402 | <5 | <1 | 合格 |
| 8 | 圖書館2F L-201 | <5 | <1 | 合格 |
| 9 | 圖書館2F L-202 | 70 | <1 | 合格 |
| 10 | 葉勤學舍5F E5-501 | <5 | <1 | 合格 |
| 11 | 葉勤學舍4F E5-402 | <5 | <1 | 合格 |
| 12 | 工學餐廳 | <5 | <1 | 合格 |
| 13 | 外語餐廳 | 53 | <1 | 合格 |
| 14 | 行政大樓3F A-301 | 25 | <1 | 合格 |
| 15 | 行政大樓4F A-402 | <5 | <1 | 合格 |
| 16 | 餐旅大樓6F M-601 | <5 | <1 | 合格 |
| 17 | 餐旅大樓5F M-501 | <5 | <1 | 合格 |
| 18 | 餐旅大樓4F M-401 | <5 | <1 | 合格 |
| 19 | 樂群學舍6F E6-602 | <5 | <1 | 合格 |
| 20 | 樂群學舍7F E6-702 | <5 | <1 | 合格 |
| 21 | 樂群學舍5F E6-502 | <5 | <1 | 合格 |
| 22 | 樂群學舍4F E6-402 | <5 | <1 | 合格 |
| 23 | 樂群學舍3F E6-302 | 65 | <1 | 合格 |

連絡人：陳本誠，分機217

安美謙德環保股份有限公司 檢驗專用章 台中市西屯區工業區38路210號7樓之1

eurofins

# 安美謙德環保股份有限公司

## 行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第 056 號

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司　　電話：(04) 2350 - 7780
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1　　傳真：(04) 2350 - 6328

# 檢測數據告知明細表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委託單位： | 大葉大學 | | 專案編號 GE108F11292 | |
| 地　　址： | 彰化縣大村鄉學府路168號 | | 採樣日期：108年9月11日 | |
| 說　　明： | 此次檢測數據均符合標準。 | 規定標準 | 檢測項目 | 最大限值 |
| | | | 大腸桿菌群 | 20000(具備消毒單元)<br>50(未具消毒單元) |
| | | | 硝酸鹽氮 | 10 mg/L |
| | | | 砷 | 0.05 mg/L |

| 編號 | 採樣地點 / 數據單位 | 總菌落數 | 大腸桿菌群 | 硝酸鹽氮 | 砷 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | mg/L | |
| 1 | 原水 | <5 | <1 | 1.76 | ND<br>MDL=0.0002 | 合格 |
| | 以下空白 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

謙德環保股份有限公司 檢驗專用章 台中市西屯區工業區38路210號7樓

連絡人：陳本誠，分機217

eurofins

# 安美謙德環保股份有限公司

## 行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第 056 號

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司　　電話：(04) 2350 - 7780
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1　　傳真：(04) 2350 - 6328

# 檢測數據告知明細表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委託單位： | 大葉大學 | | 專案編號 GE108F11292 | |
| 地　　址： | 彰化縣大村鄉學府路168號 | | 採樣日期：108年9月11日 | |
| 說　　明： | 此次檢測數據均符合標準。 | 規定標準 | 檢測項目 | 最大限值 |
| | | | 大腸桿菌群 | 20000(具備消毒單元)<br>50(未具消毒單元) |
| | | | 硝酸鹽氮 | 10 mg/L |
| | | | 砷 | 0.05 mg/L |

| 編號 | 採樣地點 / 數據單位 | 總菌落數 | 大腸桿菌群 | 硝酸鹽氮 | 砷 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | mg/L | |
| 1 | 中水 | <5 | <1 | - | - | 合格 |
| | 以下空白 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

安美謙德環保股份有限公司 檢驗專用章 台中市西屯區工業區38路210號7樓之1

連絡人：陳本誠，分機217